

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 7월 13일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
제조업

재해 유형
떨어짐

'26년 7월 11일(토) 13:27경 전북 익산시 소재 비료
제조 사업장에서 지붕 보수 작업 중 강판이 제거된 **지붕의
스티로폼을 밟고 바닥으로 떨어져 사망**



예방
대책

- 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상의 발판 또는 추락방호망을 설치합니다.
- 추락 위험이 있는 지붕 위에서 작업 시 작업자에게 안전모와 안전대를 지급하고 안전대 부착설비를 설치합니다.